


S3 Skladba terasy

- exteriérová betonová dlažba tl. 40 mm + rektifikovatelné plastové podložky tl. min. 40 mm, přířezy asfaltových pásů pod podložkami
- vrchní pás z SBS mod. asfaltu, PES nosná vložka, tl. 5,2 mm EUROFLEX modrozeleň, plochoplošné natavení
- podkladní samolepící pás z SBS mod. asfaltu, kombinovaná nosná vložka, tl. 3 mm ICOLEP L30 mechanické kotvení
- spádové dílce tepelné izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150, min. tl. 20 mm, spád 2%, lepeny PUR pěnou
- rovné dílce tepelné izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150, 80° mm, lepeny PUR pěnou
- pás z SBS mod. asfaltu, kombinovaná AL nosná vložka, tl. 4 mm, ELASTOBIT RADON AL4, nataven
- rychleschnoucí penetrační nátěr na bázi xylenu SIPLAST PRIMER
- původní betonová nosná konstrukce - dle potřeby vyrovnat, vyspravit

- ① hranať chrť s integrovanou bitumenovou manžetou 100 x 300 mm, TWC 100 x 300 BIT zbylá část otvoru vyzděna
- ② 2-komponentní PU stěrková hydroizolace tl. min. 2 mm s vyztužnou vložkou 165 g/m2 Kemperol 2K PUR + Kemperol 165 Fleece + penetrace podkladu Kemperec EP5 Primer + vsyp křemičitého písku



POZNÁMKA:

* Před objednáním tepelné izolace je nutné ověřit výšky konstrukcí po demontáži stávajících vrstev sítěchy po úroveň nosné konstrukce. Spádová vrstva z tepelné izolace bude provedena na základě výkresu spádových dlců, který zajistí realizační firma.

Před vlastní realizací opravy je nutné provést přesné zaměření konstrukcí realizační firmou.

ZAKÁZKA:		Poré:	
Oprava sítěšního pláště a teras			
Bělohorská 1688–1689, Praha 6 – Břevnov			
VYPRACOVAL:			
Ing. Jan Vojtěchovský			
OBJEDNATEL:		MĚŘITKO:	1:100
AUSTIS–REAL, s.r.o.			
Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6		DATUM:	06/2021
NÁZEV PŘÍLOHY: Púdorys teras – nový stav		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		05	